

जावक क्र. १२० /तां./२०२५

✓ प्रति,

प्रिंसिपल,
आरूषी पब्लीक स्कुल, नवेगावबांध
ता.अर्जुनी/मोर जिल्हा गोंदिया.

उपविभागीय अभियंता यांचे कार्यालय
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग,
अर्जुनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
Email: egsarjuni.de@mahapwd.gov.in
दिनांक १६/०३/२०२५

विषय :- Building Safety Certificate मिळण्याबाबत.

संदर्भ :- आपले कार्यालयीन पत्र क्र. १०५/APSN/२०२५, दिनांक १७/०२/२०२५

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये कमलगोविंद युनाईटेड वेलफेअर सोसायटी, नवेगावबांध ता.अर्जुनी/मोर जिल्हा गोंदिया व्दारा संचालित आरूषी पब्लीक स्कुल नवेगावबांध ता.अर्जुनी/मोर जिल्हा गोंदिया ही खाजगी व्यवस्थापनाची शाळा सुरू आहे. सदर शाळेच्या Building Safety Certificate साठी इमारतीची पाहणी व तपासणी करून प्रमाणपत्र (सलग्न) देण्यात येत आहे.

सहपत्र:- प्रमाणपत्र


उपविभागीय अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग
अर्जुनी/मोर


प्रतिलिपी,

मा. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, गोंदिया यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर.

प्रमाणपत्र

कमलगोविंद युनाईटेड वेलफेअर सोसायटी, नवेगावबांध ता.अर्जुनी/मोर जिल्हा गोंदिया व्दारा संचालित आरूषी पब्लीक स्कुल नवेगावबांध ता.अर्जुनी/मोर जिल्हा गोंदिया, या इमारतीची पाहणी व तपासणी केली असता सदर इमारत ही ३ मजली (G+2) असून प्रथमदृष्ट्या इमारत योग्य आहे. सदर इमारतीची रंगरंगोटी झाली असून विद्युतीकरण व पाण्याची सोय आहे. तसेच शाळेच्या इमारतीच्या छतावर एका वाजुला Parapet Wall नसल्याचे निदर्शनास आले आणि Staircase ला Hand Railing नसल्याचे निदर्शनास आले.

सदर प्रमाणपत्र प्राचार्य कमलगोविंद युनाईटेड वेलफेअर सोसायटी, नवेगावबांध ता.अर्जुनी/मोर जिल्हा गोंदिया व्दारा संचालित आरूषी पब्लीक स्कुल नवेगावबांध ता. अर्जुनी/मोर जिल्हा गोंदिया, यांच्या विनंती नुसार देण्यात येत आहे. इमारतीची Structural Safety, earthquake व electrical/ fire safety इत्यादी safety तपासणी करिता सा.बां.उपविभाग अर्जुनी/ मोर कडे आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा यंत्र सामग्री नसल्यामुळे सदर safety बाबत. कसलेही प्रमाणपत्र देण्यात सा.बां.उपविभाग अर्जुनी/मोर सक्षम नाही आहे.


उपविभागीय अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग
अर्जुनी/मोर

प्रतिलिपी,

मा. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, गोंदिया यांना माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर.